

АКТ №1
проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

с. Амгуэма
(место составления акта)

"27" августа 2024 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации городского округа Эгвекинот
от 13 мая 2024 г. № 374-па (изм. от 15 августа 2024 г. № 714-па)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
утвержденной постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от " 07 " мая 2024 г.
№ 367-па

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку
готовности к отопительному периоду)

с " 15 " августа 2024 г. по " 30 " августа 2024 г. в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

Провела проверку готовности к отопительному периоду участка "Амгуэма" муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Иульгинское"

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к
отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении многоквартирных
домов расположенных в с. Амгуэма по адресам:

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>1. Северная 9</u> | <u>3. Северная 22</u> | <u>5. Северная 24</u> | <u>7. Северная 26</u> |
| <u>2. Северная 20</u> | <u>4. Северная 23</u> | <u>6. Северная 25</u> | <u>8. Северная 27</u> |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила Готовность к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
Многоквартирные дома по вышеуказанным адресам готовы к отопительному периоду 2024 - 2025 годов

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Администрации городского округа
Эгвекинот по вопросам промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства.

Кириленко Р. А.



(подпись)

Члены комиссии:

Исполняющий обязанности директора муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства "Иультинское" (по согласованию)

Агапченко Е. С.



(подпись)




Советник отдела лицензирования, правовой и
аналитической деятельности Государственной жилищной
инспекции Департамента промышленной политики
Чукотского автономного округа (по согласованию)

Бабич Ю. В.

(подпись)

Начальник участка "Амгуэма" муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства "Иультинское" (по согласованию)


Браташов Ю. Г.



(подпись)

Консультант отдела градостроительства и архитектуры
Администрации городского округа Эгвекинот

Глуценко А. С.



(подпись)

Начальник отдела государственного энергетического
надзора по Чукотскому автономному округу (по
согласованию)

Глуценко И. М.

(подпись)

Советник-эксперт отдела жилищно-коммунального
хозяйства Управления промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского
округа Эгвекинот

Крамскова Е. Ю.



(подпись)

Уполномоченный Главы Администрации городского
округа Эгвекинот в с. Амгуэма

Резников Д. А.



(подпись)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " _____ 2024 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя, его уполномоченного
представителя)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по
готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ
к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований
и сроки их устранения к Акту №1 от 24 августа 2024 г.

1. Отсутствует приборы учета потребления тепловой энергии;
2. Отсутствует наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем;

Сроки устранения замечаний к выполнению требований по готовности к Акту №1 от 24 августа 2024 г. - 2025 г.


Агапченко Е. С.

(подпись, расштрфовка подписи руководителя, его уполномоченного представителя)

Приложение к Акту №1 проверки готовности к отопительному периоду от 24 августа 2024 г.

Наименование	Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок:	Тепловые пункты, принадлежащие потребителю тепловой энергии:	Утепление зданий и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов:	Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов:	Приборы учета тепловой энергии:	Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения:	Паспорта на тепловые пункты:	Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией:	Оборудование тепловых пунктов:	Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель руб.:	Оборудование теплового пункта испытанного на плотность и прочность
Северная 9	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	44 871,11	выдержало
Северная 20	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	66 708,06	выдержало
Северная 22	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	54 407,43	выдержало
Северная 23	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	64 790,32	выдержало
Северная 24	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	58 757,67	выдержало
Северная 25	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	82 863,36	выдержало
Северная 26	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	177 432,83	выдержало
Северная 27	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	102 345,99	выдержало

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Администрации городского округа
Эвектино (по вопросам промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства)

Кирилленко Р. А.

(подпись)

Члены комиссии:

Исполняющий обязанности директора жилищного
унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства "Нудьтинское" (по согласованию)

Акинченко Е. С.

(подпись)

Советник отдела лицензирования, проверки и
аналитической деятельности Государственной жилищной
инспекции Департамента промышленной политики
Чукотского автономного округа (по согласованию)

Байна Ю. В.

Начальник участка "Амгуэма" жилищно-коммунального
унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства "Нудьтинское" (по согласованию)

Братинцов Ю. И.

Коллегиальный отдел градостроительства и архитектуры
Администрации городского округа Эвектино

Глушченко А. С.

Начальник отдела государственного энергетического
надзора по Чукотскому автономному округу (по
согласованию)

Глушченко И. М.

(подпись)

Советник-эксперт отдела жилищно-коммунального
хозяйства Управления промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского
округа Эвектино

Крамцова Е. Ю.

(подпись)

Уполномоченный Главы Администрации городского
округа Эвектино п.с. Амгуэма

Ретников Д. А.

(подпись)

С актом проверки готовности объекта, один экземпляр акта получил:

" " "

2024 г.

подпись: _____
представитель

Примечание: комиссия завершает работу только при условии готовности объекта для подписания акта. Представитель
готовности объекта прилагает к акту копию сертификата, подтверждающего соответствие объекта требованиям.