

**АКТ №2**  
**проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.**

с. Конергино  
(место составления акта)

"27" августа 2024 г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации городского округа Эгвекинот  
от 13 мая 2024 г. № 374-па (изм. от 15 августа 2024 г. № 714-па)

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду  
утвержденной постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от " 07 " мая 2024 г.  
№367-па

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку  
готовности к отопительному периоду)

с " 15 " августа 2024 г. по " 30 " августа 2024 г. в соответствии с Федеральным законом  
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

Провела проверку готовности к отопительному периоду участка "Конергино" муниципального  
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Иультинское"

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой  
организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к  
отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении многоквартирных  
домов расположенных в с. Конергино по адресам:

- |                     |                          |                         |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| <u>1. Ленина 5А</u> | <u>3. Ленина 14</u>      | <u>5. Октябрьская 4</u> |
| <u>2. Ленина 12</u> | <u>4. Октябрьская 1А</u> | <u>6. Октябрьская 7</u> |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия  
установила Готовность к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов  
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:  
Многоквартирные дома по вышеуказанным адресам готовы к отопительному периоду 2024 - 2025 годов

---

---

---

---

---

---


---

---

**Председатель комиссии:**

Заместитель Главы Администрации городского округа  
Эгвекинот по вопросам промышленности и жилищно-  
коммунального хозяйства.


**Кириленко Р. А.**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Члены комиссии:**

Исполняющий обязанности директора муниципального  
унитарного предприятия жилищно-коммунального  
хозяйства "Иультинское" (по согласованию)

**Агапченко Е. С.**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Уполномоченный Главы Администрации городского округа  
Эгвекинот в селе Конергино

**Гермогенова Х. С.**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Консультант отдела градостроительства и архитектуры  
Администрации городского округа Эгвекинот

**Глушченко А. С.**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Начальник отдела государственного энергетического  
надзора по Чукотскому автономному округу (по  
согласованию)

**Глушченко И. М.**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Начальник участка "Конергино" муниципального  
унитарного предприятия жилищно-коммунального  
хозяйства "Иультинское" (по согласованию)

**Копанев И. В.**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Советник-эксперт отдела жилищно-коммунального  
хозяйства Управления промышленности и жилищно-  
коммунального хозяйства Администрации городского  
округа Эгвекинот

**Крамскова Е. Ю.**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " \_\_\_\_\_ 2024 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи руководителя, его  
уполномоченного представителя)

\* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по  
готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ**  
**к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований**  
**и сроки их устранения к Акту №2 от 25 августа 2024 г.**

1. Отсутствует приборы учета потребления тепловой энергии;
2. Отсутствует наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем;

**Сроки устранения замечаний к выполнению требований по готовности к Акту №2 от 25 августа 2024 г. - 2025 г.**

  
Агапченко Е. С.

(подпись, расшифровка подписи руководителя, его уполномоченного представителя)

Приложение к Акту №2 проверки готовности к отопительному периоду от 25 августа 2024 г.

| Наименование   | Промывка оборудования и коммуникаций тепло потребителей установок: | Тепловые пункты, принадлежащие теплопотребителю энергии: | Утепление зданий и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: | Трубопроводы, арматура и теплоизоляция в пределах тепловых пунктов: | Приборы учета тепловой энергии: | Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения: | Паспорта на тепловые пункты: | Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией: | Оборудование тепловых пунктов: | Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель: | Оборудование теплового пункта испытанная на плотность и прочность |
|----------------|--|--|---|---|---------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|---|---|
| Ленина 5А      | произведена  | удовл.   | удовл.  | удовл.  | отсутствуют                     | отсутствуют  | отсутствуют                  | отсутствуют  | плотное                        | 22 894,71   | выдержало   |
| Ленина 12      | произведена  | удовл.   | удовл.  | удовл.  | отсутствуют                     | отсутствуют  | отсутствуют                  | отсутствуют  | плотное                        | 30 717,45   | выдержало   |
| Ленина 14      | произведена  | удовл.   | удовл.  | удовл.  | отсутствуют                     | отсутствуют  | отсутствуют                  | отсутствуют  | плотное                        | 132 179,67  | выдержало   |
| Октябрьская 1А | произведена  | удовл.   | удовл.  | удовл.  | отсутствуют                     | отсутствуют  | отсутствуют                  | отсутствуют  | плотное                        | 12 509,48   | выдержало   |
| Октябрьская 4  | произведена  | удовл.   | удовл.  | удовл.  | отсутствуют                     | отсутствуют  | отсутствуют                  | отсутствуют  | плотное                        | 19 925,00   | выдержало   |
| Октябрьская 7  | произведена  | удовл.   | удовл.  | удовл.  | отсутствуют                     | отсутствуют  | отсутствуют                  | отсутствуют  | плотное                        | 70 307,69   | выдержало   |