

**АКТ №3**  
**проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.**

п. Мыс Шмидта  
(место составления акта)

"28" августа 2024 г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации городского округа Эгвекинот  
от 13 мая 2024 г. № 374-па (изм. от 15 августа 2024 г. № 714-па)

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду  
утвержденной постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от " 07 " мая 2024 г.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку  
готовности к отопительному периоду)

с " 15 " августа 2024 г. по " 30 " августа 2024 г. в соответствии с Федеральным законом  
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

Провела проверку готовности к отопительному периоду участка "Мыс-Шмидт" муниципального  
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Иульгинское"

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой  
организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к  
отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении многоквартирного  
дома расположенных в п. Мыс Шмидта по адресу:

1. Полярная 1А

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия  
установила \_\_\_\_\_ **неготовность** к работе в отопительном периоде

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Многоквартирный дом по итогам проверки **не готов** к отопительному периоду 2024 - 2025 годов.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Председатель комиссии:**

Заместитель Главы Администрации городского округа Эгвекинот по вопросам промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.


*Кириленко Р. А.*

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Члены комиссии:**


Исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Иультинское" (по согласованию)

*Агапченко Е. С.*

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Консультант отдела градостроительства и архитектуры Администрации городского округа Эгвекинот

*Глуценко А. С.*

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


Начальник отдела государственного энергетического надзора по Чукотскому автономному округу (по согласованию)

*Глуценко И. М.*

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Начальник участка "Мыс Шмидта-Рыркайпий" муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Иультинское" (по согласованию)

*Горобий А. Г.*

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


Советник-эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот

*Крамскова Е. Ю.*

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Рыркайпий

*Малахова Е. В.*

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " \_\_\_\_\_ 2024 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись, расштрфровка подписи руководителя, его уполномоченного представителя)

\* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ**  
**к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований**  
**и сроки их устранения к Акту №3 от 28 августа 2024 г.**

1. Отсутствует приборы учета потребления тепловой энергии;
2. Отсутствует наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем;
3. Не окончен ремонт внутридомовой системы теплоснабжения.

**Сроки устранения замечаний к выполнению требований по готовности к Акту №3 от 28 августа 2024 г. - 2025 г.**

  
Агапченко Е. С.

(подпись, расштрфовка подписи руководителя, его уполномоченного представителя)

**Приложение к Акту №3 проверки готовности к отопительному периоду от 28 августа 2024 г.**

Наименование	Промывка оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок:	Тепловые пункты, принадлежащие потребителю тепловой энергии:	Утепление зданий и центральных тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов:	Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов:	Приборы учета тепловой энергии:	Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения:	Паспорта на тепловые пункты:	Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией:	Оборудование тепловых пунктов:	Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель:	Оборудование теплового пункта испытанная на плотность и прочность
Полярная 1А	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	17 761,11	выдержало