

АКТ №4
проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

с. Рыркайпий
(место составления акта)

"28" августа 2024 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации городского округа Эгвекинот
от 13 мая 2024 г. № 374-па (изм. от 15 августа 2024 г. № 714-па)
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
утвержденной постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от " 07 " мая 2024 г.
№ 367-па

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку
готовности к отопительному периоду)

с " 15 " августа 2024 г. по " 30 " августа 2024 г. в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

Провела проверку готовности к отопительному периоду участка "Рыркайпий" муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Иульгинское"

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к
отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении многоквартирных
домов расположенных в с. Рыркайпий по адресам:

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>1. Мира 10</u> | <u>7. Солнечная 5</u> | <u>13. Строительная 9</u> | <u>19. Транспортная 18</u> |
| <u>2. Полярная 1</u> | <u>8. Солнечная 13</u> | <u>14. Строительная 15</u> | <u>20. Транспортная 22</u> |
| <u>3. Полярная 3</u> | <u>9. Строительная 3</u> | <u>15. Строительная 17</u> | <u>21. Транспортная 24</u> |
| <u>4. Полярная 5</u> | <u>10. Строительная 4</u> | <u>16. Транспортная 5</u> | |
| <u>5. Солнечная 1</u> | <u>11. Строительная 5</u> | <u>17. Транспортная 26</u> | |
| <u>6. Солнечная 3</u> | <u>12. Строительная 7</u> | <u>18. Транспортная 28</u> | |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила Готовность к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
Многоквартирные дома по вышеуказанным адресам готовы к отопительному периоду 2024 - 2025 годов

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Администрации городского округа
Эгвекинот по вопросам промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства.

Кириленко Р. А.




(подпись)

Члены комиссии:

Исполняющий обязанности директора муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства "Иультинское" (по согласованию)

Агапченко Е. С.



(подпись)

Консультант отдела градостроительства и архитектуры
Администрации городского округа Эгвекинот


Глуценко А. С.




(подпись)

Начальник отдела государственного энергетического
надзора по Чукотскому автономному округу (по
согласованию)

Глуценко И. М.



(подпись)



Начальник участка "Мыс Шмидта-Рыркайпий"
муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства "Иультинское" (по
согласованию)

Горобий А. Г.



(подпись)

Советник-эксперт отдела жилищно-коммунального
хозяйства Управления промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского
округа Эгвекинот


Крамскова Е. Ю.



(подпись)

Уполномоченный Главы Администрации городского
округа Эгвекинот в с. Рыркайпий

Малахова Е. В.



(подпись)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " _____ 2024 г.

(подпись, расштрифовка подписи руководителя, его уполномоченного
представителя)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по
готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ
к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований
и сроки их устранения к Акту №4 от 28 августа 2024 г.

1. Отсутствует приборы учета потребления тепловой энергии;
2. Отсутствует наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем;

Сроки устранения замечаний к выполнению требований по готовности к Акту №4 от 28 августа 2024 г. - 2025 г.


Агапченко Е. С.

(подпись, расшифровка подписи руководителя, его уполномоченного представителя)

Приложение к Акту №4 проверки готовности к отопительному периоду от 28 августа 2024 г.

Наименование	Промывка оборудования и коммуникаций тепло потребителей установок:	Тепловые пункты, принадлежащие теплопотребителю энергии:	Утепление зданий и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов:	Трубопроводы, арматура и изоляция в пределах тепловых пунктов:	Приборы учета тепловой энергии:	Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения:	Паспорта на тепловые пункты:	Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией:	Оборудование тепловых пунктов:	Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель:	Оборудование теплового пункта испытывания на плотность и прочность
Мира 10	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	63 347,20	выдержало
Полярная 1	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	337 252,05	выдержало
Полярная 3	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	145 206,81	выдержало
Полярная 5	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	106 568,94	выдержало
Солнечная 1	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	134 970,53	выдержало
Солнечная 3	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	353 071,89	выдержало
Солнечная 5	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	286 904,96	выдержало
Солнечная 13	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	67 237,32	выдержало
Строительная 3	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	296 962,45	выдержало
Строительная 4	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	139 459,02	выдержало
Строительная 5	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	104 218,04	выдержало
Строительная 7	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	228 732,70	выдержало
Строительная 9	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	243 255,77	выдержало
Строительная 15	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	191 745,15	выдержало
Строительная 17	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	60 019,60	выдержало
Транспортная 5	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	179 597,98	выдержало
Транспортная 18	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	138 505,31	выдержало
Транспортная 22	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	538 836,55	выдержало
Транспортная 24	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	49 661,31	выдержало
Транспортная 26	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	92 846,66	выдержало
Транспортная 28	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	99 188,50	выдержало