

АКТ №5

проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

с. Уэлькаль
(место составления акта)

"29" августа 2024 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации городского округа Эгвекинот
от 13 мая 2024 г. № 374-па (изм. от 15 августа 2024 г. № 714-па)

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
утвержденной постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от " 07 " мая 2024 г.
№ 367-па

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку
готовности к отопительному периоду)

с " 15 " августа 2024 г. по " 30 " августа 2024 г. в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

Провела проверку готовности к отопительному периоду участка "Уэлькаль" муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Иульгинское"

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к
отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении многоквартирных
домов расположенных в с. Уэлькаль по адресам:

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| <u>1. Вальгиргина 2</u> | <u>3. Вальгиргина 11</u> | <u>5. Набережная 2</u> | <u>7. Центральная 8</u> |
| <u>2. Вальгиргина 3</u> | <u>4. Набережная 1</u> | <u>6. Тундровая 2</u> | <u>8. Центральная 10</u> |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила _____ Готовность к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Многоквартирные дома по вышеуказанным адресам готовы к отопительному периоду 2024 - 2025 годов

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Администрации городского округа
Эгвекинот по вопросам промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства.


Кириленко Р. А.


(подпись)

Члены комиссии:


Исполняющий обязанности директора муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства "Иультинское" (по согласованию)

Агапченко Е. С.


(подпись)

Консультант отдела градостроительства и архитектуры
Администрации городского округа Эгвекинот

Глущенко А. С.


(подпись)

Начальник отдела государственного энергетического
надзора по Чукотскому автономному округу (по
согласованию)

Глущенко И. М.

(подпись)

Уполномоченный Главы Администрации городского
округа Эгвекинот в с. Уэлькаль

Кевкун В. В.



(подпись)

Советник-эксперт отдела жилищно-коммунального
хозяйства Управления промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского
округа Эгвекинот

Крамскова Е. Ю.

(подпись)

Начальник участка "Уэлькаль" муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства "Иультинское" (по согласованию)

Ателькун В. В.


(подпись)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " _____ 2024 г.


(подпись, расшифровка подписи руководителя, его уполномоченного
представителя)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по
готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ
к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований
и сроки их устранения к Акту №5 от 29 августа 2024 г.

1. Отсутствуют приборы учета потребления тепловой энергии;
2. Отсутствует наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем;

Сроки устранения замечаний к выполнению требований по готовности к Акту №5 от 29 августа 2024 г 2025 г.



Агапченко Е. С.

(подпись, расшифровка подписи руководителя, его уполномоченного представителя)

Приложение к Акту №5 проверки готовности к отопительному периоду от 29 августа 2024 г.

Наименование	Промывка оборудования и коммуникаций и теплопотребляющих установок:	Тепловые пункты, принадлежащие потребителю тепловой энергии:	Утепление зданий и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов:	Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов:	Приборы учета тепловой энергии:	Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения:	Паспорта на тепловые пункты:	Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией:	Оборудование тепловых пунктов:	Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель:	Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность
Вальгиргина 2	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	1 836,64	выдержало
Вальгиргина 3	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	29 463,06	выдержало
Вальгиргина 11	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	12 013,88	выдержало
Набережная 1	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	-1 013,92	выдержало
Набережная 2	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	9 660,86	выдержало
Тундровая 2	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	0,13	выдержало
Центральная 8	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	44 221,27	выдержало
Центральная 10	произведена	удовл.	удовл.	удовл.	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	плотное	168 623,66	выдержало